

**ГОСТ Р 50125—92
(ИСО 5235—77)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНЫЕ
И РОВНИЧНЫЕ МАШИНЫ.
ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ РЕМЕШКИ**

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 5—92/618

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ. КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНЫЕ И
РОВНИЧНЫЕ МАШИНЫ. ВЕРХНИЕ И
НИЖНИЕ РЕМЕШКИ**

ГОСТ Р**50125—92**

Размеры
 Textile machinery and accessories.
 Ring-spinning frames and speedframes.
 Top and bottom aprons.
 Dimensions

(ИСО 5235—77)**ОКП 96 7132****Дата введения 01.07.93****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает размеры верхних и нижних ремешков для кольцепрядильных и ровничных машин, изготавляемых из эластичных материалов с практически нерастягивающейся текстильной основой, а также способы измерения, которые применяют для проверки ремешков.


Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме установленных в пп. 4.2.2.3 и 4.3.

**2. СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕМЕШКОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ЗАКАЗА**

- 2.1. Символы (черт. 1)
 d — внутренний диаметр;
 w — ширина;
 s — толщина.

Издание официальное**© Издательство стандартов, 1992**

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Ремешок

Черт. 1

2.2. Обозначение ремешка при оформлении заказа

Пример обозначения ремешка с внутренним диаметром 37 мм, шириной 30 мм и толщиной 1 мм:

Ремешок 37×30×1 ГОСТ Р 50125—92

3. РАЗМЕРЫ**3.1. Верхние ремешки (табл. 1—3).**

Таблица 1

Внутренний диаметр

мм

d^1	Рекомендуемые значения ²	Допуски ³
До 48 включ.	30; 32; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 46; 48	0,3
Св. 48 до 65 включ.	50; 52,5; 55; 57,5; 60; 62,5; 65	0,4
Св. 65 до 90 включ.	70; 75; 80; 85; 90	0,5
Св. 90 до 110 включ.	95; 100; 110	0,8
Св. 110	Увеличение на 10 мм	1,0

Таблица 2
Ширина

<i>w</i>	ММ	Пред. откл. ³
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 45; 50; 55; 60		—0,5
65; 70; 80; 90; 100		—1,0
Св. 100 увеличение на 10 мм		—1%

Таблица 3
Толщина

<i>s</i>	ММ	Допуск
0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5		0,1

¹ Значения диаметра *d* следует рассматривать как名义ные, так как диаметры ремешков, поставляемых различными изготовителями, могут незначительно различаться согласно рекомендациям. Однако каждый поставщик должен изготавливать ремешки рекомендуемого размера в пределах допусков, указанных в табл. 1.

² Значения для вновь разрабатываемых вытяжных систем.

³ Для нижних ремешков, работающих на фиксированных центрах без самостанавливающегося натяжного приспособления (например клеточки), используют допуски и отклонения, данные в табл. 1—3.

3.2. Нижние ремешки (табл. 4—6).

Таблица 4

Внутренний диаметр		
<i>d</i> ¹	ММ	Допуск ³
До 90 включ.	Рекомендуемые размеры ²	
65; 70; 75; 80; 85; 90		2,0
Св. 90 до 140 включ.	95; 100; 110; 120; 130; 140	3,0
Св. 140 до 160 включ.	150; 160	4,0
Св. 160	Увеличение на 20 мм	

Таблица 5

Ширина

мм

<i>w</i>	Пред. откл. ²
28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100	-1,0
Св. 100 увеличение на 10 мм	-1%

Таблица 6

Толщина

мм

<i>s</i>	Допуск
0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5; 2,0	0,1

¹ Значения диаметра *d* следует рассматривать как номинальные, так как диаметры ремешков, поставляемых различными изготовителями, могут незначительно различаться согласно рекомендациям. Однако каждый поставщик должен изготавливать ремешки рекомендуемого размера в пределах допусков, указанных в табл. 4.

² Значения для вновь разрабатываемых вытяжных систем.

³ Для нижних ремешков, работающих на фиксированных центрах без самостанавливающегося натяжного приспособления (например клеточки), допуски и отклонения должны быть как для верхних ремешков. Если не указывается положение ремешка (т. е. верхний он или нижний), его считают верхним.

4. СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕМЕШКОВ

4.1. Измерительные инструменты

Ремешки измеряют:

- внутренний диаметр *d* — конусом с 1%-ным скосом или раздвижным шаблоном;
- ширину *w* — линейкой;
- толщину *s* — толщиномером с круговой шкалой.

Примечание. Стандартом приняты два основных способа измерения внутреннего диаметра ремешков: при помощи конуса с 1%-ным скосом (п. 4.2.1) и раздвижным шаблоном (п. 4.2.2). Так как у каждого способа есть свои преимущества, выбирать их нужно, согласуясь с условиями испытания. Вид испытания указывает изготовитель ремешков.

4.2. Проверка внутреннего диаметра

4.2.1. Конус

4.2.1.1. Материал и размеры (черт. 2).

Конус изготавливают из трубы алюминиевого сплава (например соединение Al—Mg—Si), имеющей тщательно обработанную полированную поверхность № 5, эквивалентную Ra 0,4 (ГОСТ 2.309) с электролитической обработкой (например электролитическое оксидирование).

Внешние размеры конуса должны быть такими, чтобы он имел скос в 1 % на диаметр. Хотя длина шаблона может быть любой, наиболее удобной является длина 300 мм, что дает разницу по диаметру 3 мм на концах. Поверхность должна быть промаркирована через каждые 10 мм длины с указанием диаметров с прибавкой 0,1 мм.

4.2.1.2. Приемы проверки конусом

Конус вставляют так, что ремешок проходит через малый диаметр сверху. Ремешок надевают двумя пальцами на калибр до достижения своего размера, где он останавливается. Тогда размер можно легко прочесть на конусе по нижнему краю ремешка.

4.2.2. Раздвижной шаблон


4.2.2.1. Принцип

Этот инструмент представляет собой два параллельных выступа (шифта): неподвижный и подвижный, вокруг которых пропускают ремешок. Подвижный выступ (шифт) отодвигается на определенное расстояние от закрепленного выступа (шифта), что дает возможность измерить внутреннюю окружность ремешка, когда он будет натянут до нужных пределов, указанных в табл. 7. При помощи переходных коэффициентов эти значения могут быть преобразованы в значения измерения диаметра.

4.2.2.2. Рекомендуемые технические данные

- длина выступа — 70 мм;
- диаметр выступа — 12,5 мм.

Пример суживающегося конуса



Черт. 2

4.2.2.3. Натяжение ремешков во время измерения.

Натяжение ремешков во время измерения его внутреннего диаметра зависит от его ширины и толщины. Значения табл. 7 можно использовать для определения стандартного натяжения.

Таблица 7

Применяемые натяжения

Ширина, мм	Натяжение при толщине s , Н*				
	0,7 до 1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
От 27 до 35	13	14	15	16	17
Св. 35 до 45	16	17	18	19	20
Св. 45 до 55	19	20	21	22	23
Св. 55 до 65	22	23	24	25	26

* 1 Н=0,102 кгс.

4.3. Измерение ширины

Ширину ремешка измеряют линейкой поперек его поверхности.

4.4. Измерение толщины

Толщину ремешка измеряют толщиномером с круговой шкалой, имеющим гладкую поверхность с минимальной площадью контакта 30 мм^2 и производящим давление в $50\,000 \text{ Па}$ (5 Н/см^2). Предел действия толщиномера должен быть достаточным, чтобы измерить все части ремешка в плоском ровном состоянии без деформации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314
«Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Госстандарта России от 07.08.92 № 913

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого приме-
нения международного стандарта ИСО 5235—77 «Машины тек-
стильные и вспомогательное оборудование. Кольцепрядильные
и ровничные машины. Верхние и нижние ремешки» и полностью
ему соответствует

3. Срок проверки 1997 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	
ГОСТ 2.309—73	4.2.1.1	—1

Редактор *В.М. Лысенкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 08.09.92 Подп. в печ. 21.10.92 Усл. п. л. 0,5 Усл. кр.-отт. 0,5 Уч.-изд. л. 0,43.
Тир. 87 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1483