



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННОЕ ТЭС**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.429-86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

© Издательство стандартов, 1986

Таблица 2

Оборудование теплобоймочное (цирк нагревания)		Назначение показателя	Оборудование теплобоймочное (цирк охлаждения)	Оборудование испарительное (цирк нагревания)
		1.1.1. Номинальная производительность дезаэратора, T/q	—	—
		1.1.2. Номинальная производительность дезаэрационной колонки, T/q	—	—
		1.1.3. Производительность испарителя по вторичному пару, T/q	—	—
		1.1.4. Расход нагреваемой среды, T/q	—	—
		номинальный максимальный	номинальный максимальный	номинальный максимальный
		1.1.5. Расход охлаждаемой среды, T/q :	номинальный максимальный	номинальный максимальный
		1.1.6. Расход охлаждющей воды, T/q :	номинальный максимальный	номинальный максимальный

Продолжение табл. 2

Нанесение показателя		Оборудование теплобменное (целик нагревания)	Оборудование генерационное (целик охлаждения)	Оборудование испарительное турбинное		Маркировка/нанесение
Показатель	Единица измерения			+	-	
1.1.7. Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа (кгс/см ²)	+	+	+	+	—	—
1.1.8. Рабочее давление в трубной системе аппарата, МПа (кгс/см ²)	+	—	—	—	—	—
1.1.9. Номинальная температура теплообменникающихся сред в маслохладителе, °С	—	—	—	—	—	—
на выходе						
1.1.10. Номинальная температура горячего пара в аппарате, °С для испарителей:						
первичного						
вторичного						
1.1.11. Максимальная температура нагревающей среды на выходе из аппарата, °С						

Упражнение №4. 2

Продолжение табл. 2

Приложение табл. 2

Наименование показателя	Оборудование теплообменное (цина нагревания)	Оборудование теплообменное (цина охлаждения)	Методика измерения									
			Оборудование вспомогательное турбинное									
1.2.18. Удельный расход конденсата из промывку вторичного пара (ди- стиллята), кг/т			+	++	++	+	+	+	+	+++	+	+
1.3.1. Высота аппарата, мм (фланцевого разъема), мм			++	++	++	+	+	+	+	++	+	+
1.3.2. Наружный диаметр корпуса (фланцевого разъема), мм			+	++	++	+	+	+	+	+++	+	+
1.3.3. Длина аппарата, мм			+	++	++	+	+	+	+	++	+	+
1.3.4. Высота подъема или стяжной части аппарата, мм			+	++	++	+	+	+	+	+++	+	+
1.3.5. Высота грязевой секции ис- парителя, мм			+	++	++	+	+	+	+	+++	+	+
1.3.6. Длина (развернутая) трубь, мм			+	++	++	+	+	+	+	+++	+	+
1.3.7. Наружный диаметр трубы, мм			+	++	++	+	+	+	+	+++	+	+
1.3.8. Толщина стенки трубы, мм			+	++	++	+	+	+	+	++	+	+
1.3.9. Масса аппарата сухая, кг			+	++	++	+	+	+	+	++	+	+
1.3.10. Масса аппарата, заполнен- ного водой, кг			+	++	++	+	+	+	+	++	+	+

Приложение табл. 2

Назначение показателя		Оборудование теплообменное (шахка нагревания)		Оборудование теплообменное (шахта охлаждения)		Оборудование теплоизолированное	
		Металлоконструкции	Металлоконструкции	Металлоконструкции	Металлоконструкции	Металлоконструкции	Металлоконструкции
1.3.11. Масса выемной (съемной) части, кг		+	+	++	+	++	+
1.3.12. Материал труб поверхности теплообмена		—	—	—	—	—	—
1.3.13. Расчетное давление в корpusе аппарата, МПа (кгс/см ²)		—	—	—	—	—	—
2.1. Средняя наработка на отказ, ч		—	—	—	—	—	—
2.2. Установленная безотказная наработка, ч		—	—	—	—	—	—
2.3. Полный назначенный срок службы, лет		—	—	—	—	—	—
2.4. Средний ресурс между капитальными ремонтами, ч		—	—	—	—	—	—
2.5. Коэффициент готовности, %		—	—	—	—	—	—
2.6. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов на один год ремонта цикла, нормо-ч/тыс. ч		—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 2

Назначение показателя	Оборудование теплообменное (теплая нагрузка)	Оборудование теплообменное (цилиндроподшипниковые)	Методика измерения							
			+	+	+	+	+	+	+	+++
3.1. Недогрев нагреваемой среды, °С			—	+	+	+	+	+	+	+++
4.1. Удельная трудоемкость затратления, нормо-ч/м ² , нормо-ч/(т·ч ⁻¹), нормо-ч/м ³			—	+	+	+	+	+	+	+++
4.2. Удельная металлоемкость, кг/м ² , кг/(т·ч ⁻¹), кг/м ³			—	+	+	+	+	+	+	+++
4.3. Удельная энергоемкость затратления, кВт·ч/м ² , кВт·ч/(т·ч ⁻¹)			—	+	+	+	+	+	+	+++
4.4. Коэффициент применения автоматической сварки, %			—	+	+	+	+	+	+	+++
4.5. Коэффициент сборности (блочности), %			—	+	+	+	+	+	+	+++
4.6. Количество поставочных блоков, шт.			—	+	+	+	+	+	+	+++
5.1. Коэффициент применяемости, %			—	+	+	+	+	+	+	+++
5.2. Коэффициент повторяемости, %			—	+	+	+	+	+	+	+++
6.1. Показатель патентной чистоты			—	+	+	+	+	+	+	+++

Page 2

7.1. Соответствие качества вторичного пара (дистиллата) испарителей установленным нормам

7.2. Регулирование теплопроницаемости подогревателя сетевой воды

7.3. Дросселированием пара или изменением уровня конденсата в корпусе

* Для водогоряных теплообменников тепловых сетей не применять.
** Для подогревателей парковых ёмкостей не применять.

* * * **ДАВИДЫМКА** **Лебедев** не **примечт.**

П р и м е ч а н и е. Знак «+» означает применимость, знак «-» — недопустимость, применимость соответствующих показателей качества, знак « \neq » — ограниченную

Таблица 3

Номер показателя по табл. 1	Область применения показателя				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+
1.1.3	+	+	+	+	+
1.1.4	+	+	+	+	+
1.1.5	+	+	+	+	+
1.1.6	+	+	+	+	+
1.1.7	+	+	+	+	+
1.1.8	+	+	+	+	+
1.1.9	+	+	+	+	+
1.1.10	—	—	—	—	—
1.1.11	—	—	—	—	—
1.1.12	—	—	—	—	—
1.1.13	—	—	—	—	—
1.1.14	—	—	—	—	—
1.1.15	—	—	—	—	—
1.2.1	—	—	—	—	—
1.2.2	—	—	—	—	—
1.2.3	—	—	—	—	—
1.2.4	—	—	—	—	—
1.2.5	—	—	—	—	—
1.2.6	—	—	—	—	—
1.2.7	—	—	—	—	—
1.2.8	—	—	—	—	—
1.2.9	—	—	—	—	—
1.2.10	—	—	—	—	—
1.2.11	—	—	—	—	—
1.2.12	—	—	—	—	—
1.2.13	—	—	—	—	—
1.2.14	—	—	—	—	—
1.2.15	—	—	—	—	—
1.2.16	—	—	—	—	—
1.2.17	—	—	—	—	—
1.2.18	—	—	—	—	—
1.3.1	—	—	—	—	—
1.3.2	—	—	—	—	—
1.3.3	—	—	—	—	—
1.3.4	—	—	—	—	—
1.3.5	—	—	—	—	—
1.3.6	—	—	—	—	—
1.3.7	—	—	—	—	—
1.3.8	—	—	—	—	—
1.3.9	—	—	—	—	—
1.3.10	—	—	—	—	—
1.3.11	—	—	—	—	—
1.3.12	—	—	—	—	—
1.3.13	—	—	—	—	—
2.1	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННОЕ ТЭС

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.429—86

Издание официальное

МОСКВА — 1986

Продолжение табл. 3

Номер показателя по табл. 1	Область применения показателя				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
2.3	+	+	+	+	+
2.4	+	—	—	—	—
2.5	—	—	—	—	—
2.6	—	—	—	—	—
3.1	+	+	+	+	—
4.1	—	—	—	—	—
4.2	—	—	—	—	—
4.3	—	—	—	—	—
4.4	—	—	—	—	—
4.5	—	—	—	—	—
4.6	—	—	—	—	—
5.1	—	—	—	—	—
5.2	—	—	—	—	—
6.1	—	—	—	—	—
7.1	—	—	—	—	—
7.2	—	—	—	—	—

Примечание. Знак «+» означает применимость, знак «—» — неприменимость соответствующих показателей качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

**АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС**

Вместимость деаэраторного бака полезная	1.1.15
Высота аппарата	1.3.1
Высота греющей секции испарителя	1.3.5
Высота подъема выемкой или съемной части аппарата	1.3.4
Давление рабочее в корпусе аппарата	1.1.7
Давление рабочее в трубной системе аппарата	1.1.8
Давление расчетное в корпусе аппарата	1.3.13
Диаметр корпуса (фланцевого разъема) наружный	1.3.2
Диаметр трубы наружный	1.3.7
Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэраторной колонки)	1.2.10
Длина аппарата	1.3.3
Длина (развернутая) трубы	1.3.6
Количество поставочных блоков	4.6
Компактность	1.2.6
Коэффициент готовности	2.5
Коэффициент повторяемости	5.2
Коэффициент применения автоматической сварки	4.4
Коэффициент применяемости	5.1
Коэффициент сборности (блочности)	4.5
Масса аппарата, заполненного водой	1.3.10
Масса аппарата сухая	1.3.9
Масса выемкой (съемной) части	1.3.11
Материал труб поверхности теплообмена	1.3.12
Металлоемкость удельная	4.2
Нагрев среды в аппарате при номинальной производительности	1.2.2
Нагрузка испарителя допустимая минимальная	1.2.17
Нагрузка испарителя паровая предельно допустимая	1.2.16
Наработка безотказная установленная	2.2
Наработка на отказ средняя	2.1
Недогрев нагреваемой среды	3.1
Недоохлаждение охлаждаемой среды	1.2.3
Плотность теплового потока поверхностная	1.2.1
Площадь поверхности теплообмена	1.1.14
Показатель патентной чистоты	6.1
Поток аппарата тепловой расчетный	1.1.13
Производительность деаэратора номинальная	1.1.1
Производительность деаэрационной колонки номинальная	1.1.2
Производительность испарителя по вторичному пару	1.1.3
Расход выпара деаэратора удельный	1.2.9
Расход конденсата на промывку вторичного пара (дистиллята) удельный	1.2.18
Расход нагреваемой среды	1.1.4
Расход охлаждаемой среды	1.1.5
Расход охлаждающей воды	1.1.6
Регулирование теплопроизводительности подогревателя сетевой воды дросселированием пара или изменением уровня конденсата в корпусе	7.2

Ресурс между капитальными ремонтами средний	2.4
Скорость прогрева	1.2.14
Содержание растворенного кислорода в исходной воде	1.2.11
Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде	1.2.7
Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде	1.2.8
Содержание свободной углекислоты в исходной воде	1.2.12
Соотношение концентратра в испарителе	1.2.15
Соответствие качества вторичного пара (дистиллята) испарителей установленным нормам	7.1
Сопротивление внутренней полости трубной системы аппарата при номинальном расходе среды гидравлическое	1.2.4
Сопротивление межтрубного пространства корпуса аппарата при номинальном расходе среды гидравлическое	1.2.5
Срок службы назначенный полный	2.3
Температура греющего пара на входе в аппарат максимальная	1.1.12
Температура греющего пара в аппарате номинальная	1.1.10
Температура нагреваемой среды на выходе из аппарата максимальная	1.1.11
Температура теплообменяющихся сред в маслоохладителе номинальная	1.1.9
Толщина стенки трубы	1.3.8
Трудоемкость изготовления удельная	4.1
Трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла суммарная удельная	2.6
Щелочность бикарбонатная	1.2.13
Энергоемкость изготовления удельная	4.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Номинальная производительность деаэрационной колонки	1.1.2	Условно принимается равной номинальной производительности деаэратора с одной деаэрационной колонкой в половине номинальной производительности деаэратора с двумя колонками на деаэраторном баке
Поверхностная плотность теплового потока	1.2.1	Отношение расчетного теплового потока (п. 1.3.11) к площади поверхности теплообмена (п. 1.1.14)
Недоохлаждение охлаждаемой среды	1.2.3	Разность между температурой охлаждаемой среды на выходе из аппарата и температурой среды (охлаждаемой или нагреваемой) на входе в аппарат
Компактность	1.2.6	Отношение внутреннего объема аппарата к номинальному значению его основного параметра (характеристики)
Удельный расход выпара деаэратора	1.2.9	Отношение массового расхода выпара к номинальной производительности аппарата при номинальном давлении, килограмм на тонну деаэрированной воды
Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэрационной колонки)	1.2.10	Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэраторной колонки), в % от номинальной, в пределах которого гарантируется требуемое качество деаэрированной воды
Содержание растворенного кислорода в исходной воде	1.2.11	Максимальное содержание растворенного в исходной воде кислорода, при котором обеспечивается требуемое содержание кислорода в деаэрированной воде
Содержание свободной углекислоты в исходной воде	1.2.12	Максимальное содержание свободной углекислоты в исходной воде, при котором обеспечивается требуемое содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде
Бикарбонатная щелочность	1.2.13	Значение бикарбонатной щелочности, при котором обеспечивается требуемое содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде
Допустимая минимальная нагрузка испарителя	1.2.17	Минимальная нагрузка, при которой обеспечивается устойчивая работа испарителя (в % от номинальной)

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Недогрев нагреваемой среды	3.1	Разность между температурой насыщения греющего пара, соответствующей давлению в корпусе аппарата, и температурой среды на выходе из аппарата
Коэффициент применения автоматической сварки	4.4	Отношение массы наплавленного металла автоматической сваркой к общей массе наплавленного металла сварных соединений
Коэффициент сборности (блочности)	4.5	Отношение количества неспецифицированных составных частей к общему количеству составных частей (деталей и сборочных единиц)

Редактор В. Н. Шалеева

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 10.04.86 Пода. в печ. 17.07.86 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,39 уч.-над. л.
Тираж 12 000 Цена 5 коп.

Оплачено «Знак Почета» Издательство стандартов. 123840. Москва. ГСП. Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва. Лялин пер., 6 Зак 2063

Величина	Единицы		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
длина	метр	м	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelvin	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единицы			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		международные	русские		
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}	
Сила	ニュтона	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	джоуль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	вотт	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	форанд	F	Ф	$\text{м}^2\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-3}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	SV	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-3}$	

**РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Д. Д. Дорофеев, канд. техн. наук, руководитель темы; С. Н. Трифонова;
Е. К. Голубев, канд. техн. наук; В. А. Берсенев

ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения

Зам. министра С. Ф. Часников

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 778**

**Система показателей качества продукции
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ ТЭС
Номенклатура показателей**

Product-quality index system. Heat-exchanging equipment of thermal power stations.
Index nomenclature

ГОСТ
4.429-86

ОКП 31 1350

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 778 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества теплообменного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), отопительных, отопительно-производственных, производственных котельных и тепловых сетей, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития этой продукции (ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Стандарт распространяется на укрупненную группу однородной продукции «теплообменное оборудование ТЭС», включающую следующие группы однородной продукции.

Оборудование теплообменное (цикл нагревания) — код ОКП 31 1350:

подогреватели низкого давления (вертикальные и горизонтальные поверхностного типа, смешивающего типа) — код ОКП 31 1351 (31 1351 1000, 31 1351 2000, 31 1351 4000);

подогреватели высокого давления — код ОКП 31 1352;

подогреватели высоковязкого мазута энергетические — код ОКП 31 1354;

подогреватели сетевой воды (сетевые, пароводяные и водоводяные тепловых сетей, пластинчатые) — код ОКП 31 1356 (31 1356 1100, 31 1356 2000, 31 1356 5000);

испарители для электростанций (поверхностного типа) — код ОКП 31 1358.

Оборудование теплообменное (цикл охлаждения) — код ОКП 31 1360:

охладители конденсата выносные и охладители выпара — код ОКП 31 1361 2000 и 31 1361 4000.

Оборудование вспомогательное турбинное — код ОКП 31 1370:

деаэраторы термические вакуумные, атмосферные, повышенного давления — код ОКП 31 1371 1100, 31 1371 1200, 31 1371 1300; колонки деаэрационные — код ОКП 31 1371 2000;

баки деаэраторные — код ОКП 31 1371 3000;

конденсаторы вторичного пара испарителей — код ОКП 31 1374;

маслоохладители — код ОКП 31 1378 0000.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства теплообменного оборудования ТЭС приведены в табл. 1.

Таблица 1

Назначение показателя	Обозначение показателя	Назначение характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функциональные:		
1.1.1. Номинальная производительность деаэратора (ГОСТ 16860-77), т/ч	$G_{\text{д}}$	—
1.1.2. Номинальная производительность деаэрационной колонки, т/ч	$G_{\text{к}}$	—
1.1.3. Производительность испарителя по вторичному пару, т/ч	$G_{\text{исп}}$	—
1.1.4. Расход нагреваемой среды, т/ч: номинальный	$G_{\text{нагр}}^{\text{н}}$	Производительность подогревателя
максимальный	$G_{\text{нагр}}^{\text{м}}$	
1.1.5. Расход охлаждаемой среды, т/ч: номинальный	$G_{\text{охл}}^{\text{ном}}$	Производительность охладителя
максимальный	$G_{\text{охл}}^{\text{макс}}$	
1.1.6. Расход охлаждающей воды, т/ч: номинальный	$G_{\text{вод}}^{\text{ном}}$	—
максимальный	$G_{\text{вод}}^{\text{макс}}$	
1.1.7. Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа (кгс/см ²)	$P_{\text{к}}$	—
1.1.8. Рабочее давление в трубной системе аппарата, МПа (кгс/см ²)	$P_{\text{т.с}}$	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Обозначение показателя	Назначение характеризуемого свойства
1.1.9 Номинальная температура теплообменяющихся сред в маслоохладителе, °С: на входе на выходе	$t_{\text{вх}}$ $t_{\text{вых}}$	—
1.1.10 Номинальная температура греющего пара в аппарате, °С	$t_{\text{г.п}}$	—
1.1.11 Для испарителей: первичного вторичного	t_1 t_2	—
1.1.12 Максимальная температура нагреваемой среды на выходе из аппарата, °С	$t_{\text{вых}}^{\text{макс}}$	—
1.1.13 Максимальная температура греющего пара на входе в аппарат, °С	$t_{\text{вх}}^{\text{макс}}$	—
1.1.14 Расчетный тепловой поток аппарата, МВт: номинальный максимальный	$Q_{\text{ном}}$ $Q_{\text{макс}}$	Теплопроизводительность
1.1.15 Площадь поверхности теплообмена, м ²	F	—
1.1.16 Полезная вместимость деаэраторного бака (ГОСТ 16860—77), м ³	$V_{\text{з.д}}$	—
1.2 Показатели технической эффективности:		
1.2.1 Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²	$q_{\text{пов}}$	—
1.2.2 Нагрев среды в аппарате при номинальной производительности, °С	$\Delta t_{\text{н}}$	—
1.2.3 Недоохлаждение охлаждаемой среды, °С	$\delta_{\text{н.о.}}$	—
1.2.4 Гидравлическое сопротивление внутренней полости трубной системы аппарата при номинальном расходе среды, МПа (кгс/см ²)	Δp	—
1.2.5 Гидравлическое сопротивление межтрубного пространства корпуса аппарата при номинальном расходе среды, МПа (кгс/см ²)	$\Delta p'$	—
1.2.6 Компактность, м ³ /м ² , м ³ /(т·ч ⁻¹)	g	—
1.2.7 Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде, мг/кг, не более	C_{O_2}	—
1.2.8 Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде, мг/кг, не более	C_{CO_2}	—
1.2.9 Удельный расход выпара деаэратора, кг/т	$G_{\text{вып}}$	—
1.2.10 Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэрационной колонки), %	—	Маневренность
1.2.11 Содержание растворенного кислорода в исходной воде, мг/кг, не более	$C_{\text{O}_2}^{\text{н.о.}}$	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Обозначение показателя	Наименование характеризуемого свойства
1.2.12. Содержание свободной углекислоты в исходной воде, мг/кг, не более	$C_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{CO}_2}$	—
1.2.13. Бикарбонатная щелочность, мг-экв/кг	$C_{\text{щ}}$	—
1.2.14. Скорость прогрева, °С/мин	w_1	Маневренность
1.2.15. Солесодержание концентрата в испарителе, г/кг, не более	—	—
1.2.16. Предельно допустимая паровая нагрузка испарителя, %	$q_{\text{исп}}^{\text{max}}$	—
1.2.17. Допустимая минимальная нагрузка испарителя, %	$q_{\text{исп}}^{\text{min}}$	—
1.2.18. Удельный расход конденсата на промывку вторичного пара (дистиллята), кг/т	$G_{\text{пром}}^n$	—
1.3. Конструктивные показатели:		
1.3.1. Высота аппарата, мм	H	Габариты
1.3.2. Наружный диаметр корпуса (фланцевого разъема), мм	D_a	»
1.3.3. Длина аппарата, мм	L	»
1.3.4. Высота подъема выемной или съемной части аппарата, мм	h_x	»
1.3.5. Высота греющей секции испарителя, мм	h_s	»
1.3.6. Длина (развернутая) трубы, мм	$l_{\tau, \text{p}}$	»
1.3.7. Наружный диаметр трубы, мм	$d_{\text{н}}$	»
1.3.8. Толщина стеки трубы, мм	S	»
1.3.9. Масса аппарата сухая, кг	M_0	Материалоемкость
1.3.10. Масса аппарата, заполненного водой, кг	M_a	То же
1.3.11. Масса выемной (съемной) части, кг	$M_{x, \text{п}}$	»
1.3.12. Материал труб поверхности теплообмена	—	Прочность
1.3.13. Расчетное давление в корпусе аппарата МПа (kgf/cm^2)	P_p	»

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1 Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.003—83), ч	T_o	Безотказность
2.2 Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—83), ч	T_y	То же
2.3. Полный назначенный срок службы (ГОСТ 27.003—83), лет	$T_{\text{сп.н}}$	Долговечность
2.4. Средний ресурс между капитальными ремонтами (ГОСТ 27.003—83), ч	$T_{\text{р.н.р}}$	»
2.5. Коэффициент готовности (ГОСТ 27.003—83), %	K_r	Надежность в целом
2.6. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов за один год ремонтного цикла (ГОСТ 27.003—83), нормо-ч/тыс. ч	S_p	То же

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Обозначение показателя	Наименование характеризуемого свойства
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ		
3.1. Недогрев нагреваемой среды, °С	δt_n	Эффективность
4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
4.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч/ m^2 , нормо-ч/ $(t \cdot ch^{-1})$	ϕ	Трудоемкость
4.2. Удельная металлоемкость (ГОСТ 14.205—83), кг/ m^2 , кг/ $(t \cdot ch^{-1})$, кг m^2	m_m	Металлоемкость
4.3. Удельная энергоемкость изготовления (ГОСТ 14.201—83), кВт·ч/ m^2 , кВт·ч/ $(t \cdot ch^{-1})$, кВт·ч/ m^3	\varnothing	Энергоемкость
4.4. Коэффициент применения автоматической сварки, %	K_{ap}	—
4.5. Коэффициент сборности (блочности), %	K_{sb}	Монтажепригодность
4.6. Количество поставочных блоков, шт.	N	То же
5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
5.1. Коэффициент применимости, %	K_{pr}	Унификация
5.2. Коэффициент повторяемости, %	K_a	То же
6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
6.1. Показатель патентной чистоты	$K_{p.t}$	—
7. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
7.1. Соответствие качества вторичного пара (дистиллята) испарителей установленным нормам	—	—
7.2. Регулирование теплопроизводительности подогревателя сетевой воды дросселированием пара или изменением уровня конденсата в корпусе	—	—

Примечание. Показатели, набранные полужирным шрифтом, — основные показатели однородной продукции.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Перечень основных показателей качества:

- номинальная производительность деаэратора;
- номинальная производительность деаэрационной колонки;
- производительность испарителя по вторичному пару;
- расход нагреваемой среды;
- расход охлаждаемой среды;
- расчетный тепловой поток аппарата;
- площадь поверхности теплообмена;
- полезная вместимость деаэраторного бака;
- недоохлаждение охлаждаемой среды;
- компактность;
- содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде;
- содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде;
- наружный диаметр корпуса (фланцевого разъема);
- сухая масса аппарата;
- материал труб поверхности теплообмена;
- средняя наработка на отказ;
- установленная безотказная наработка;
- полный назначенный срок службы;
- средний ресурс между капитальными ремонтами;
- недогрев нагреваемой среды;
- соответствие качества вторичного пара (дистиллята) испарителей установленным нормам.

2.2. Применяемость показателей качества теплообменного оборудования по группам однородной продукции приведена в табл. 2.

2.3. Применяемость показателей качества теплообменного оборудования, включаемых в ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ, разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ и КУ приведена в табл. 3.

2.4. Алфавитный перечень показателей качества приведен в справочном приложении 1.

2.5. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.