



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
КОМПРЕССОРЫ (ВОЗДУШНЫЕ
И ГАЗОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ)
И УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
СВЫШЕ 2,9 кВт (2500 ккал/ч)**

НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.119—84

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Система показателей качества продукции
КОМПРЕССОРЫ (ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ПРИВОДНЫЕ) И УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ
2,9 кВт (2500 ккал/ч)**

**ГОСТ
4.119—84**

**Номенклатура основных показателей
Product quality index system. Compressors (air and gas
driven ones) and refrigerating plants of refrigerating
capacity exceeding 2,9 kW (2500 kcal/h). Nomenclature
of basic indices**

ОКП 36 4300, 36 4400

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на группы однородной продукции: воздушные и газовые приводные компрессоры (далее — компрессоры), на холодильные установки, в т.ч. установки, машины, агрегаты, компрессоры холодильные, теплообменные аппараты номинальной производительностью св. 2,9 кВт (2500 ккал/ч) (далее — холодильные установки) и устанавливает номенклатуру основных показателей качества.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении.

Остальные показатели технического уровня и качества приведены в отраслевой нормативно-технической документации.

**1. НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
КОМПРЕССОРОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК**

1.1. Номенклатура основных показателей качества компрессоров и холодильных установок приведена ниже.

1.1.1. Для компрессоров

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м³/с (м³/мин)

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

**© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 1996
Переиздание с изменениями**

Редактор В.П. Огурцов
Технический редактор О.Н. Власова
Корректор В.И. Варенцова
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 16.05.96. Подписано в печать 27.07.96.
Усл. печ. л. 0,70. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 220 экз. С 3648. Зак. 355.

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6

С. 2 ГОСТ 4.119—84

**Давление начальное, номинальное, МПа (кгс/см²).
Давление конечное, номинальное, МПа (кгс/см²).**

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ

Мощность потребляемая, кВт

Масса, кг

**Удельная мощность (для компрессоров общего назначения),
кВт · м⁻³ · мин**

Изотермический КПД (для компрессоров специального назначения)

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Средний ресурс до капитального ремонта, ч

Средняя наработка на отказ, ч

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

Удельная масса:

- для компрессоров общего назначения, кг · м⁻³ · мин
- для компрессоров специального назначения, кг/кВт

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, дБ

Средний уровень звука в контрольных точках, дБА

1.1.2. Для холодильных установок

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

Холодопроизводительность, кВт, (ккал/ч)

или

объемная производительность, м³/с (м³/ч),

или

тепловой поток, кВт (ккал/ч)

Поверхность теплообмена, * м²

**Допустимая разность давлений нагнетания и всасывания, МПа
(кгс/см²)**

или

максимальное давление, МПа (кгс/см²),

или

отношение давлений

*Для аппаратов, не входящих в состав агрегатированных машин и агрегатов.

Диапазон работы по температуре, °С:

- кипения,
- конденсации,
- нагнетания,
- охлаждающей среды,
- хладоносителя

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ

Мощность (на валу, из сети), кВт

Масса, кг

Удельная холодопроизводительность, $\frac{\text{кВт}}{\text{кВт}} \left(\frac{\text{ккал}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}} \right)$

или

удельный расход греющей среды, $\frac{\text{м}^3}{\text{кВт} \cdot \text{ч}} \left(\frac{\text{м}^3}{1000 \text{ ккал}} \right)$,

удельный тепловой поток, $\frac{\text{кВт}}{\text{м}^2} \left(\frac{1000 \text{ ккал/ч}}{\text{м}^2} \right)$,

или

коэффициент теплопередачи, $\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{°C}} \left(\frac{\text{ккал/ч}}{\text{м}^2 \cdot \text{°C}} \right)$

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

90 %-ный ресурс до капитального ремонта, год (ч) или

90 %-ный полный ресурс, год (ч)

Наработка на отказ, ч

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

Удельная масса, $\frac{\text{кг}}{\text{кВт}} \left(\frac{\text{кг}}{1000 \text{ ккал/ч}} \right)$

$$\frac{\text{кг}}{\text{м}^2}$$

ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

Диаметры:

- цилиндра поршневого компрессора, мм;
- ведущего винта винтового компрессора, мм;
- колеса турбокомпрессора, мм.

С. 4 ГОСТ 4.119—84

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Удельные энергетические затраты, $\frac{\text{руб.}}{\text{kBt}} \left(\frac{\text{руб.}}{1000 \text{ ккал/ч}} \right)$.

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расчетное давление, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)

1.1.1, 1.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОМПРЕССОРОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.1. Применяемость основных показателей качества воздушных и газовых компрессоров приведена в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателей качества	Применение			
	в стандартах	в техническом задании	в карте технического уровня	в технических условиях
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям	+	+	+	+
Давление начальное, номинальное	+	+	+	+
Давление конечное, номинальное	+	+	+	+
Мощность	+	+	+	+
Масса	+	+	+	+
Удельная мощность (для компрессоров общего назначения)	±	±	+	±
Изотермический КПД (для компрессоров специального назначения)	±	+	+	+
Средний ресурс до капитального ремонта	+	+	+	+
Средняя наработка на отказ	+	+	+	+
Удельная масса	±	±	+	±
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот	+	+	+	+
Средний уровень звука в контрольных точках	+	+	+	+

П р и м е ч а н и е. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменимость, знак «±» — применяемость по усмотрению разработчика.

2.2. Применяемость основных показателей качества холодильных установок приведена в табл.2.

Таблица 2

Наименование показателей качества	Применение			
	в стандартах	в техническом задании	в карте технического уровня	в технических условиях
Холодопроизводительность или объемная производительность, или тепловой поток	+	+	+	+
Поверхность теплообмена	+	+	+	+
Допустимая разность давлений нагнетания и всасывания или максимальное давление, или отношение давлений	+	+	±	+
Диапазон работы по температуре: кипения, конденсации, нагнетания, охлаждающей среды, хладоносителя	+	+	±	+
Мощность	+	+	+	+
Масса	+	+	+	+
Удельная холодопроизводительность или удельный расход греющей среды	±	±	+	—
Удельный тепловой поток или коэффициент теплопередачи	±	±	+	—
90 %-ный ресурс до капитального ремонта или 90 %-ный полный ресурс	+	+	+	+
Наработка на отказ	+	+	+	+
Удельная масса	±	±	+	—
Диаметр: цилиндра поршневого компрессора, ведущего винта винтового компрессора, рабочего колеса турбокомпрессора	+	+	+	+
Удельные энергетические затраты	—	—	+	—
Расчетное давление	+	+	+	+

П р и м е ч а н и е. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменимость, знак «±» — применяемость по усмотрению разработчика.

2.3. Применимость групп показателей качества по всем типам компрессоров единая. Применимость показателей качества холодильных установок приведена в табл.3.

С. 6 ГОСТ 4.119-84

Таблица 3

Продолжение табл.3

Наименование показателей качества	Подгруппы продукции								
	Винтовые компрессоры	Поршневые компрессоры	Центробежные компрессоры	Агрегаты компрессорные	Агрегаты компрессорно-конденсаторные	Агрегаты компрессорно-испарительные	Холодильные парокомпрессионные машины	Теплообменные аппараты	Теплоиспользующие машины
90 %-ный полный ресурс (для ремонтируемого оборудования)	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Наработка на отказ (для ремонтируемого оборудования)	+	+	+	+	+	+	+	—	+
Удельная масса	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Диаметр:									
— цилиндра поршневого компрессора	—	+	—	—	—	—	—	—	—
— ведущего винта винтового компрессора	—	—	+	—	—	—	—	—	—
— рабочего колеса турбокомпрессора	—	—	+	—	—	—	—	—	—
Удельные энергетические затраты	+	+	+	+	+	+	+	±	+
Расчетное давление	+	+	+	+	+	+	+	+	+

П р и м е ч а н и е. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменимость, знак «±» — применяемость по усмотрению разработчика.

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

По компрессорам

Удельная мощность — отношение мощности на муфте компрессора к его объемной производительности, приведенной к начальным условиям состояния газа.

Изотермический КПД — отношение изотермической мощности компрессора к мощности на его муфте.

Удельная масса — отношение массы компрессора к его основному параметру.

По холодильным установкам

Удельный тепловой поток — отношение номинального теплового потока к поверхности теплообмена аппаратуры.

Удельный расход греющей среды — отношение расхода греющей среды к холодоизделийности оборудования.

Удельная масса — отношение массы к холодопроизводительности или поверхности теплообмена.

Удельные энергетические затраты — затраты на электроэнергию, тепловую энергию и воду, отнесенные к годовой выработке холода оцениваемым оборудованием.

Остальные термины по холодильным установкам — по ГОСТ 24393
(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК 271

РАЗРАБОТЧИКИ

Э.М. Бежанишвили, Б.А. Бовкун (руководитель темы),
А.В. Быков, В.Д. Васильев, Б.Н. Волков, Л.С. Евко, И.М. Кал-
нинь, В.Я. Кубланов, Н.В. Коныгин, В.Ф. Лисичкина, Б.В. Мак-
симовский, И.Д. Северин, Н.Ф. Семишкур, Т.Е. Селезнева,
В.Б. Шпенцер

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу- дарственного комитета СССР по стандартам от 26.08.84 № 3010

3. Срок проверки — 1996 г., периодичность — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН- ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 24393—80	Приложение

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1996 г.) с Изменениями № 1 и 2, утверж- денными в феврале 1987 г., январе 1992 г. (ИУС 5—87, 5—92)